

Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

Registratieformulier A

Identificatienummer	Soort arbeidsmiddel	Fabrikaat	Type		
.....		
Nominale spanning	Aansluitwaarde	Isolatieklasse	Serienr.		
.....V wissel / gelijk <small>(doorhalen wat niet van toepassing is)</small> W	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III		
Visuele controle		goed	fout	n.v.t.	Toelichting
a.	De mechanische toestand, inclusief veiligheidsvoorzieningen, in orde				
b.	De beschermings-, vereffenings- en aardleidingen niet onderbroken zijn				
c.	De hulpmiddelen, bedieningsorganen, magneetschakelaars, schakelaars en waarschuwingsborden in goede staat zijn				
d.	De aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen niet zijn beschadigd of ondeugdelijk zijn gerepareerd				
e.	Het elektrisch arbeidsmiddel bereikbaar is voor bediening, onderhoud en inspectie				
f.	Het elektrisch arbeidsmiddel geen tekenen vertoont die wijzen op een te hoge temperatuur;				
g.	De beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct zijn afgesteld en periodiek worden geïnspecteerd volgens de aanwijzing van de fabrikant				
h.	Het elektrisch arbeidsmiddel voldoende trekcontastingen heeft en de leidingen juist zijn ingevoerd				
i.	De contactstoppen en koppelcontactstoppen niet zijn beschadigd;				
j.	Het elektrisch arbeidsmiddel geen mechanische of elektrische aanpassingen heeft ondergaan, in het bijzonder in de veiligheidsketens;				
k.	Het elektrisch arbeidsmiddel wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.				

Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

Metingen		Meet- resultaten	goed	fout	n.v.t.	Toelichting
a.	De isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrisch arbeidsmiddel, MΩ				
b.	De weerstand van beschermingsleidingen, Ω				
c.	De aanspreektijd aardlekbeveiligingms				
Beproevingen			goed	fout	n.v.t.	Toelichting
d.	De juiste werking testknop aardlekbeveiliging					
e.	De juiste werking van veiligheidscontacten					
f.	De juiste werking van de nulspanning beveiligingen					
Eindresultaat						
Arbeidsmiddel : goedgekeurd / afgekeurd <small>(doorhalen wat niet van toepassing is)</small>			Gebruikt meetinstrument:			
Inspectie door :		Inspectiedatum :		Paraaf :		